

Świebodzice 05.12.2013 r.

**Zapytanie Nr 1  
z dnia 03.12.2013 r.**

Dotyczy zadania pt.

**„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”**

**Zapytanie :**

1. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej obmiar okien jest inny niż w przedmiarze budowlanym prosimy o sprecyzowanie ilości przedmiaru dotyczącej wymiany stolarki okiennej.
2. W zestawieniu stolarki drzwiowej ilość wymienianych skrzydeł wewnątrzlokalowych jest większa niż ilość podana w przedmiarze, prosimy o sprecyzowanie ilości przedmiaru dotyczącej wymienianych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.
3. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze zostały ujęte drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szkło bezpieczne zamek antypaniczny i samozamykacz – 1 szt oraz witryna wejściowa - 1 szt.
4. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne w bibliotece.
5. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki pokrycia dachu z dachówki.

**Odpowiedź :**


**Ad.1.** Należy wymienić okna wskazane na rzucie parteru jako projektowane (pozostają wskazane jako istniejące).

**Ad.2.** Drzwi wewnętrzne w ilości 10 szt. ( w tym 1 szt. dwuskrzydłowych ) + drzwi wewnętrzne przesuwne. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w ilości 1 szt.

**Ad.3.** Wskazaną stolarkę drzwiową proszę przyjąć zgodnie z projektem.

**Ad.4.** Parapety wewnętrzne wykonać jako kamienne w kolorze ciemny brąz.

**Ad.5.** Dachówka ceramiczna „karpiówka”. Kolor dachówki „ceglasty”.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Świebodzicach  
  
mgr Małgorzata Grudzińska