

Świebodzice 05.12.2013 r.

**Zapytanie Nr 5**  
**dnia 27.11.2013 r.**

Dotyczy zadania pt.

**„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”**

**Zapytanie :**

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu pn. „ Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki publicznej w Świebodzicach”, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Stolarka okienna powinna zostać wyceniona zgodnie z ilością z zestawienia stolarki, czy zgodnie z ilością widoczną na rzucie parteru?
2. Proszę określić z jakiego materiału powinny zostać wykonane parapety wewnętrzne.
3. Proszę o informację, czy w ofercie powinniśmy uwzględnić wycenę podręcznego sprzętu gaśniczego, instrukcji p.poż., oznakowania p-poż.?
4. Rzut parteru w projekcie wykonawczym zawiera spis wyposażenia – czy powinniśmy je uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź :**

**Ad.1.** Należy wymienić okna wskazane na rzucie parteru jako projektowane (pozostają wskazane jako istniejące).

**Ad.2.** Parapety wewnętrzne wykonać jako kamienne w kolorze ciemny brąz.

**Ad.3.** Tak proszę wycenić podręczny sprzęt, oznakowania oraz instrukcje p.poż.

**Ad.4.** Zakup komputerów oraz wyposażenia nie obejmuje zamówienia.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Świebodzicach

*mgr Małgorzata Grudzińska*