

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 15
tel. 074 666 93 73
NIP 884-24-14-261 REG.890525638

Świebodzice 11.12.2013 r.

**Zapytanie Nr 9
z dnia 06.12.2013 r.**

Dotyczy zadania pt.

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”

Zapytanie :

1. Proszę o określenie czy należy ująć w wycenie windę do rzutnika multimedialnego, projektor multimedialny, oraz ekran wysuwny z napędem elektrycznym? Jeżeli tak to proszę o podanie szczegółowych parametrów tych urządzeń takich jak:
 - jaka ma być szerokość rzutnika?
 - czy jest określona konkretna odległość rzutnika od ekranu, czy jest to uzależnione od parametrów rzutnika?
 - jakie parametry ma spełniać projektor?
2. Proszę o podanie informacji jaki należy wycenić UPS, ponieważ w przedmiarze jest podany: 6kVA/4,2kW, natomiast w projekcie: 5kVA. Do jakich urządzeń będzie on podłączony? Jaka ma być moc urządzenia (W), moc pozorna (VA), liczbę gniazd, czas podtrzymywania urządzeń, jaka ma być komunikacja z komputerem (interfejs)?
3. Czy projektant przewiduje zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej zamiast montażu na kanale wentylacyjnym?

Odpowiedź :

Ad. 1. Zamawiający odpowiadając na zapytanie nr 2 z dnia 27.11.2013 r. udzielił już odpowiedzi tj. „Zakup komputerów oraz wyposażenia nie obejmuje zamówienia.”

Ad. 2 . Nie należy wyceniać UPS-a.

Ad. 3. Nagrzewnica elektryczna do montażu w kanale wentylacyjnym.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach
mgr Małgorzata Grudzińska